

Ведомость замеров потребления электрической энергии (мощности) ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»  
по каждой точке поставки за характерные часы суток  
15 июня 2016 г.


| Потребитель         | Центр питания                  | Наименование присоединения | Величина |    | Величина                   |                      |  | Максимальная мощность потребления в течении суток по каждой точке поставки кВт. |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|----|----------------------------|----------------------|--|---|
|                     |                                |                            | Величина | на | Технологическая броне, кВт | Аварийная броне, кВт | Потребляемой электрической энергии за характерный час по каждой точке поставки кВт.ч | Потребление электроэнергии за сутки суммарно по каждой точке поставки кВт.ч     |
|                     |                                |                            |          |    |                            |                      |  |   |
| 1                   | 2                              | 3                          | 4        | 5  | 6                          | 7                    | 8  | 9   |
| ПО «Старт»          | ПС «Селикса»<br>110/35/10 кВ   | Ячейка №1                  |          |    | 848,4                      | 529,2                | 12184,2  | 869,4   |
| ПО «Старт»          | ПС «Селикса»<br>110/35/10 кВ   | Ячейка №2                  |          |    | 0                          | 0                    | 2,1  | 4,2   |
| ПО «Старт»          | ПС «Маяк»<br>110/10/6 кВ       | Ячейка №4                  |          |    | 4620,0                     | 3616,8               | 82689,2  | 4734,4  |
| ПО «Старт»          | ПС «Кижеватово»<br>110/35/6 кВ | Ячейка №4                  |          |    | 8373,2                     | 4844,4               | 131731,6   | 8373,2  |
| ПО «Старт»          | ПС «Кижеватово»<br>110/35/6 кВ | Ячейка №6                  |          |    | 8144,4                     | 6446,0               | 151610,8   | 8223,6  |
| МП «Горэлектросеть» | ПС 35/6 кВ ГПП-1               | Ячейка №11                 |          |    | 0                          | 0                    | 0  | 0   |
| МП «Горэлектросеть» | ПС 35/6 кВ ГПП-1               | Ячейка №29                 |          |    | 0                          | 0                    | 0  | 0   |

|                        |                         |            |  |         |         |         |         |
|------------------------|-------------------------|------------|--|---------|---------|---------|---------|
| МП<br>«Горэлектросеть» | ПС 35/6 кВ ГПП-1        | Ячейка №22 |  | 144,0   | 156,48  | 2564,64 | 220,8   |
| МП<br>«Горэлектросеть» | ПС 35/6 кВ ГПП-1        | Ячейка №32 |  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| МП<br>«Горэлектросеть» | ПС 110/35/6 кВ<br>ГПП-2 | Ячейка №1  |  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| МП<br>«Горэлектросеть» | ПС 110/35/6 кВ<br>ГПП-2 | Ячейка №2  |  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| МП<br>«Горэлектросеть» | ПС 110/35/6 кВ<br>ГПП-2 | Ячейка №24 |  | 1946,88 | 2056,32 | 44838,0 | 2607,84 |
| МП<br>«Горэлектросеть» | ПС 110/35/6 кВ<br>ГПП-3 | Ячейка №18 |  | 309,12  | 185,28  | 4217,28 | 393,6   |
| МП<br>«Горэлектросеть» | ПС 110/35/6 кВ<br>ГПП-3 | Ячейка №22 |  | 410,4   | 410,4   | 9025,2  | 787,2   |
| МП<br>«Горэлектросеть» | ПС 110/35/6 кВ<br>ГПП-3 | Ячейка №31 |  | 1144,8  | 547,2   | 14742,0 | 1188,0  |
| МП<br>«Горэлектросеть» | ПС 110/35/6 кВ<br>ГПП-3 | Ячейка №33 |  | 1000,8  | 348,0   | 17023,2 | 1048,8  |
| МП<br>«Горэлектросеть» | ПС 110/35/6 кВ<br>ГПП-3 | Ячейка №35 |  | 612,0   | 537,6   | 11869,2 | 655,2   |
| МП<br>«Горэлектросеть» | ПС 110/35/6 кВ<br>ГПП-3 | Ячейка №37 |  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| МП<br>«Горэлектросеть» | ПС 110/35/6 кВ<br>ГПП-3 | Ячейка №41 |  | 1202,4  | 1598,4  | 29372,4 | 1915,2  |
| МП<br>«Горэлектросеть» | ПС 110/35/6 кВ<br>ГПП-3 | Ячейка №34 |  | 1252,8  | 895,2   | 20144,4 | 1255,2  |
| МП<br>«Горэлектросеть» | ПС 110/35/6 кВ<br>ГПП-3 | Ячейка №36 |  | 1106,4  | 544,8   | 20143,2 | 1243,2  |
| МП<br>«Горэлектросеть» | ПС 110/35/6 кВ<br>ГПП-3 | Ячейка №38 |  | 2120,4  | 1983,6  | 42714,0 | 2408,4  |
| МП<br>«Горэлектросеть» | ПС 110/35/6 кВ<br>ГПП-3 | Ячейка №40 |  | 0       | 0       | 0,48    | 0,96    |
| МП<br>«Горэлектросеть» | ПС 110/35/6 кВ<br>ГПП-3 | Ячейка №44 |  | 2145,6  | 2026,8  | 42773,4 | 2502,0  |
| В/ч 21222              | ПС 110/35/6 кВ<br>ГПП-3 | Ячейка №2  |  | 3,84    | 3,84    | 97,44   | 5,28    |
| В/ч 21222              | ПС 110/35/6 кВ<br>ГПП-3 | Ячейка №8  |  | 5,76    | 5,76    | 102,24  | 7,68    |

|                               |                         |            |  |  |        |        |         |        |
|-------------------------------|-------------------------|------------|--|--|--------|--------|---------|--------|
| В/ч 21222                     | ПС 110/35/6 кВ<br>ГПП-3 | Ячейка №30 |  |  | 0      | 0      | 0       | 0      |
| В/ч 21222                     | ПС 110/35/6 кВ<br>ГПП-3 | Ячейка №32 |  |  | 0,96   | 0,96   | 60,24   | 8,64   |
| ООО<br>«ЭнергоПромРесу<br>рс» | ПС 35/6 кВ ГПП-1        | Ячейка №5  |  |  | 45,12  | 1,92   | 266,88  | 46,56  |
| ООО<br>«ЭнергоПромРесу<br>рс» | ПС 35/6 кВ ГПП-1        | Ячейка №14 |  |  | 331,2  | 326,16 | 8015,4  | 347,76 |
| ООО<br>«ЭнергоПромРесу<br>рс» | ПС 35/6 кВ ГПП-1        | Ячейка №19 |  |  | 28,8   | 48,96  | 690,24  | 57,6   |
| ООО<br>«ЭнергоПромРесу<br>рс» | ПС 35/6 кВ ГПП-1        | Ячейка №21 |  |  | 124,8  | 73,92  | 2475,12 | 133,92 |
| ООО<br>«ЭнергоПромРесу<br>рс» | ПС 35/6 кВ ГПП-1        | Ячейка №30 |  |  | 179,52 | 161,28 | 4160,16 | 211,2  |
| ООО<br>«ЭнергоПромРесу<br>рс» | ПС 35/6 кВ ГПП-1        | Ячейка №31 |  |  | 96,0   | 33,6   | 1389,6  | 119,04 |
| ООО<br>«ЭнергоПромРесу<br>рс» | ПС 35/6 кВ ГПП-1        | Ячейка №33 |  |  | 154,56 | 121,92 | 2369,76 | 159,36 |
| ООО<br>«ЭнергоПромРесу<br>рс» | ПС 35/6 кВ ГПП-1        | Ячейка №34 |  |  | 71,04  | 78,72  | 1602,96 | 79,68  |
| ООО<br>«ЭнергоПромРесу<br>рс» | ПС 35/6 кВ ГПП-1        | Ячейка №36 |  |  | 83,52  | 80,64  | 2302,08 | 144,0  |
| ООО<br>«ЭнергоПромРесу<br>рс» | ПС 35/6 кВ ГПП-1        | Ячейка №21 |  |  | 0      | 0      | 0       | 0      |
| ООО<br>«ЭнергоПромРесу<br>рс» | ПС 35/6 кВ ТП-20        | Ячейка №3  |  |  | 64,08  | 76,32  | 1805,4  | 139,68 |

|                               |                  |            |  |  |        |       |          |        |
|-------------------------------|------------------|------------|--|--|--------|-------|----------|--------|
| ООО<br>«ЭнергоПромРесу<br>рс» | ПС 35/6 кВ ТП-20 | Ячейка №15 |  |  | 596,16 | 572,4 | 12385,44 | 641,52 |
|-------------------------------|------------------|------------|--|--|--------|-------|----------|--------|

Зам. начальника цеха №13  
(Ответственное лицо)

  
(Подпись)

Н.С. Лапаев  
(Ф.И.О.)